



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Петродворцовому району  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Петродворцового района и гор. Ломоносова

198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсоновская, д. 9, тел. (812) 450-56-13,  
E-mail: 17@78.mchs.gov.ru

«13» августа 2021 г., 12 час. 00 мин. № 39-1-196/1/1  
(дата и время составления предписания)

**Предписание**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 23.07.2021 № 39-1-196, учётный № проверки 78210061000200388983

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного надзора  
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Сухаревой Юлией Владимировной – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: встроенных помещений жилого многоквартирного дома

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 198504, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовская, д. 3, к. 11, лит. А, пом. 1-Н

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Петродворцового района Санкт-Петербурга (СПБ ГБУСОН "ЦСПСД ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА") ИНН 7819309370, юридический адрес: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 47, лит. А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:  
с «04» августа 2021 года, 11 час. 00 мин.  
по «13» августа 2021 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не разработана и не представлена декларация пожарной безопасности.	п. 5 ст. 6, ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»	14.03.2022	
2.	Над раздаточной зоной (линией), располагаемой между горячим цехом и залом для посетителей, на высоту от 2-х м от пола и до потолка не предусмотрена сплошная перегородка, либо экран из материалов группы горючести НГ, Г1.	1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 37, ст. 59 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	14.03.2022	
3.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты.	п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ)	14.03.2022	
4.	Из помещений отсутствует второй нормативный эвакуационный выход.	1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	14.03.2022	
5.	В помещениях, оборудованных установкой автоматической сигнализации, не предусмотрено автоматическое отключение	1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 42 ППР в РФ, п. 6.24 СП 7.131130.2013 «Отопление,	01.12.2021	

при пожаре систем общеобменной вентиляции.	вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»		
--	---	--	--

(указываются выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР  
Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по  
Петродворцовому району Главного управления МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу Сухарева Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего выездную проверку)



Сухарева Юлия Владимировна – инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР  
Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного  
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, телефон: (812) 450-56-13, E-mail:  
17@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон,  
электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

*М.О. директор. В.Ф. Тетюбов*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом  
выездной проверки)

«18» часов «00» минут «13» 08 2021 г.

*[Подпись]*  
(подпись)