

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«16» сентября 2022 г.  
учётный № мероприятия 78220061000200959999

Ссылка на карточку мероприятия  
в ФГИС ЕРКНМ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Петродворцовому району

198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, тел (812) 450-56-13

Отдел надзорной и профилактической работы Петродворцового района

198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, тел (812) 450-56-13

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 39-1-188/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
второй цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: СПбУ СОН «ЦСПСД Петродворцового района», ИНН 7819309370

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении

плановой

выездной проверки

(указывается тип контрольного (надзорного) мероприятия)

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

от 31.08.2022 № 39-1-188 в период с 07.09.2022 по 16.09.2022 Якуниным Никитой Николаевичем -- инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении отдельно стоящего здания школы - интерната и прилегающей территории, расположенного по адресу: 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовская, д. 3, к. 11 лит. А, пом. 1-Н

(указываются реквизиты Решения, период проведенного контрольного (надзорного) мероприятия; фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) контрольное (надзорное) мероприятие; вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал уполномоченный представитель контролируемого лица:

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
-------	--	---	---	----------------------

		документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены		
1.	Над раздаточной зоной (линией), располагаемой между горячим цехом и залом для посетителей, на высоту от 2-х м от пола и до потолка не предусмотрена сплошная перегородка, либо экран из материалов группы горючести НГ, Г1.	1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 37, ст. 59 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.03.2023	
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ)	01.03.2023	
3.	Из помещений отсутствует второй нормативный эвакуационный выход.	1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути	01.03.2023	

		и ВЫХОДЫ»		
4.	Повсеместно ограничен доступ к огнетушителям расположенных на объекте.	п. 16 е) ППР РФ	01.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

(указывается должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица или гражданина)

*Кремер АА*

(подпись)

Инспектор ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Якунин Н.Н.

(указывается должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

