



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Петродворцовому району

198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, тел (812) 450-56-13

Отдел надзорной и профилактической работы Петродворцового района

198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, тел (812) 450-56-13

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 39-1-187/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: СПУ СОН «ЦСПСД Петродворцового района», ИНН 7819309370

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении **плановой** **выездной проверки**
(указывается тип контрольного (надзорного) мероприятия) (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

от 31.08.2022 № 39-1-187 в период с 07.09.2022 по 16.09.2022 Якуниным Никитой Николаевичем – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении отдельно стоящего здания школы - интерната и прилегающей территории, расположенного по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 47, лит. А

(указываются реквизиты Решения, период проведенного контрольного (надзорного) мероприятия; фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) контрольное (надзорное) мероприятие; вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал уполномоченный представитель контролируемого лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьёй 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

		документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены		
1.	Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения (Кладовая на втором этаже) с обозначением категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны.	п. 12 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ)	01.03.2023	
2.	Руководителем организации допущено хранение вещей под лестничными маршами.	п. 16 к) ППР в РФ	01.03.2023	
3.	Руководителем организации не обеспечено надежное крепление ковра к полу, расположенных на пути эвакуации.	п. 31 ППР РФ	01.03.2023	
4.	При эксплуатации эвакуационных путей допускается размещение различных изделий и предметов, препятствующие безопасной эвакуации.	п. 16 ж), п. 27 б) ППР РФ	01.03.2023	
5.	Руководителем организации допущено установка приспособления, препятствующая нормальному закрыванию противопожарной двери (Повсеместно на первом этаже)	п. 14 ППР РФ	01.03.2023	
6.	Снята предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационного выхода из поэтажного коридора, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (Коридор первого этажа)	п. 16 д) ППР РФ	01.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

(указываются должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица или гражданина)

Кривошапкин А.В.

(подпись)

[Подпись]

Инспектор ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Якунин Н.Н.

(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



(подпись)