



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Петродворцовому району
198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, тел (812) 450-56-13

Отдел надзорной и профилактической работы Петродворцового района
198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, тел (812) 450-56-13

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 39-1-189/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: СПБУ СОН «ЦСПСД Петродворцового района», ИНН 7819309370

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении	плановой	выездной проверки
	<small>(указывается тип контрольного (надзорного) мероприятия)</small>	<small>(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)</small>

от 31.08.2022 № 39-1-189 в период с 07.09.2022 по 16.09.2022 Якуниным Никитой Николаевичем – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении отдельно стоящего здания школы - интерната и прилегающей территории, расположенного по адресу: 198412. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 55/8, лит. А, пом. 1-Н

(указываются реквизиты Решения, период проведённого контрольного (надзорного) мероприятия; фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) контрольное (надзорное) мероприятие; вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал уполномоченный представитель контролируемого лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка о выполнении
-------	--	--	--	----------------------

		и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	
1.	Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения (Кладовая на втором этаже) с обозначением категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны.	п. 12 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ)	01.03.2023	
2.	Руководителем организации допущено хранение вещей под лестничными маршами.	п. 16 к) ППР в РФ	01.03.2023	
3.	Эвакуационные пути с этажей здания, включают в себя участки, ведущие через помещения, в которых расположена лестница 2-го типа.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п.п. 2 п. 14 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	
4.	На путях эвакуации (основная лестница) допускается установка лестницы с различной высотой проступи в пределах марша лестницы и лестничной клетки.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2023	
5.	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей (доводчик) (на всех дверях, ведущих в лестничную клетку)	п. 14 ППР РФ	01.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых

возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Крестов АА

(указывается должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица или гражданина)

[Handwritten signature]

(подпись)

Инспектор ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Якунин Н.Н.

(указывается должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

