

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«07» ноября 2023 г., 78230061000203545789

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и гор. Ломоносова**  
**Управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» ноября 2023 г., 15 час. 00 мин. № 2311/017-78/97-П/АВП

(дата и время составления акта)

г Санкт-Петербург, г Петергоф, ул Самсоновская, д 9, лит А

(место составления акта)

**Акт выездной проверки  
плановой**

(плановой / внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «07» ноября 2023 г., № 2311/017-78/97-П/РВП, учетный номер проверки 78230061000203545789.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена:**

1. Зайцева Людмила Сергеевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)
2. Габец Мария Руслановна – инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и гор. Ломоносова
3. Егоров Дмитрий Васильевич – начальник отделения надзорной деятельности (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)
4. Данилов Павел Дмитриевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района г. Санкт-Петербурга (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)
5. Свичкарев Илья Евгеньевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносов Управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Петродворцового района и гор. Ломоносов по пожарному надзору)
6. Распопов Егор Сергеевич – инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петродворцовому району и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, та(ой) инспектор(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:**

**специалисты:**

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации):**

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием результатов свидетельства об аккредитации и наименование органа об аккредитации, выданного свидетельство об аккредитации)

**5. Выездная проверка проведена в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. г Санкт-Петербург, г Ломоносов, пр-кт Дворцовый д. 47, лит. А

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**7. Контролируемое лицо:**

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7819309370, адрес регистрации юридического лица: 198412, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛОМОНОСОВ, ДВОРЦОВЫЙ ПР-КТ, Д. 47, ЛИТЕРА А

(указывается фамилия, имя, отчество (при личном) гражданина или наименование организации, их индивидуальное или организационное наименование, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «22» ноября 2023 года, 12 час. 00 мин.

по «24» ноября 2023 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...**

с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

(указываются основания для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

**1) осмотр**

(указываются фактически совершённые контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «13» ноября 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «24» ноября 2023 года, 18 час. 00 мин.

по месту: г Санкт-Петербург, г Ломоносов, пр-кт Дворцовый, Дом 47, -

(указываются даты и место фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 22.11.2023 №-

**2) истребование документов**

(указываются фактически совершённые контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «13» ноября 2023 года, 12 час. 00 мин.

по «24» ноября 2023 года, 15 час. 00 мин.

по месту: г Санкт-Петербург, г Ломоносов, пр-кт Дворцовый, Дом 47, -

(указываются даты и место фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 24.11.2023 №-

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертные заключения), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

**10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1. приложения к письму №2200/23 от 21.11.2023

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) законная копия в распоряжении контролируемого (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

**11. При проведении выездной проверки установлено:**

1. Выход из лестничной клетки в вестибюль не оборудован тамбуром с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа. - п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Раздел: , Глава: 14, Статья: 53, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

2. На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение" - п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 52, ч. 1 ст. 56, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Раздел: , Глава: 14, Статья: 52, Пункт: , Подпункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени

огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры; 8) устройство на технологическом оборудовании систем противозрывной защиты; 9) применение первичных средств пожаротушения; 10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.

3. Речевой оповещатель в актовом зале расположен на расстоянии менее 0,15 м от потолка - п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть: 1, Раздел: , Глава: 14, Статья: 54, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.
4. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей не предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты»  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть: 1, Раздел: , Глава: 14, Статья: 56, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения
5. Ширина лестничной площадки менее ширины марша - п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 52, ч. 1 ст. 56, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть: 1, Раздел: , Глава: 14, Статья: 56, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения
6. еред наружной дверью эвакуационного выхода из помещений столовой горизонтальная площадка шириной менее 1,5 ширины дверного полотна - п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть: 1, Раздел: , Глава: 14, Статья: 53, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

(указываются выходы по результатам проведения выездной проверки: 1) выдел об отсутствии нарушенных обязательных требований, о соблюдении (выполнении) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) выдел о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (неисполнении) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, с указанием ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте управления нарушениями, указанные в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (защитного)

## 12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 22.11.2023 №-
2. протокол истребования документов от 24.11.2023 №-
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (г Санкт-Петербург, г Ломоносов, пр-кт Дворцовый д. 47, лит. А)
4. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах организации отдыха детей и их оздоровления (Приложение № 24 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (г Санкт-Петербург, г Ломоносов, пр-кт Дворцовый д. 47, лит. А)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол отбора, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполняемые проверяемые листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности  
ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносов  
Управления по Петродворцовому району Главного управления  
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
(государственный инспектор Петродворцового района и  
гор. Ломоносов по пожарному надзору) Свичкарев Илья  
Евгеньевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 457344170182FAF8C25A7BD50452E290  
Владе-лиц: Свичкарев Илья Евгеньевич  
Действителен с 23.06.2023 по 15.09.2024

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Подпись

Свичкарев Илья Евгеньевич - старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносов Управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Петродворцового района и гор. Ломоносов по пожарному надзору), телефон: 88127128748, e-mail: svichkarev.i.e@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

*Свичкарев Илья Евгеньевич по № 14-П/2023 от 15.09.2023, 15:00*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

