

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«07» ноября 2023 г., 78230061000203541609

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и гор. Ломоносова
Управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» ноября 2023 г., 15 час. 00 мин. № 2311/017-78/94-П/АВП

(дата и время составления акта)

г Санкт-Петербург, г Петергоф, ул Самсоновская, д 9, лит А

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «07» ноября 2023 г., № 2311/017-78/94-П/РВП, учетный номер проверки 78230061000203541609.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Габец Мария Руслановна – инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и гор. Ломоносова
2. Зайцева Людмила Сергеевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)
3. Данилов Павел Дмитриевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района г. Санкт-Петербурга (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)
4. Егоров Дмитрий Васильевич – начальник отделения надзорной деятельности (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)
5. Свячкарев Илья Евгеньевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносов Управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Петродворцового района и гор. Ломоносов по пожарному надзору)
6. Расопов Егор Сергеевич – инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петродворцовому району и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов), в том числе руководящих группой инспекторов) уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки, При наличии инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) участие было проведено после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность эксперта, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выданного в соответствии со свидетельством об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. г Санкт-Петербург, г Ломоносов, пр-кт Дворцовый д. 55/8, лит. А

(указываются адрес (наименование) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7819309370, адрес регистрации юридического лица: 198412, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛОМОНОСОВ, ДВОРЦОВЫЙ ПР-КТ, Д. 47, ЛИТЕРА А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщиков, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «22» ноября 2023 года, 11 час. 00 мин.

по «28» ноября 2023 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " " " Г., " час. " мин.

по " " " " Г., " час. " мин.

(указываются основания для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указываются фактически совершённые контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «22» ноября 2023 года, 11 час. 00 мин.

по «22» ноября 2023 года, 12 час. 00 мин.

по месту: г Санкт-Петербург, г Ломоносов, пр-кт Дворцовый, Дом 55/8 литера А, -

(указываются даты и места фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 22.11.2023 №-

2) истребование документов

(указываются фактически совершённые контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «22» ноября 2023 года, 11 час. 00 мин.

по «28» ноября 2023 года, 15 час. 00 мин.

по месту: г Санкт-Петербург, г Ломоносов, пр-кт Дворцовый, Дом 55/8 литера А, -

(указываются даты и места фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 28.11.2023 №-

(указываются даты составления и результаты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол допроса, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. приложения к письму № 2219/23 от 23.11.2023

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контролируемого (назорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. При проведении выездной проверки установлено:

1. Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения с обозначением категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны. - п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 г. № 1479 «О противопожарном режиме»); п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.26, ст. 27 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 12. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

2. Эвакуационные пути с этажей здания, включают в себя участки, ведущие через помещения, в которых расположена лестница 2-го типа. - п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ч. 14 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Раздел: , Глава: 19, Статья: 89, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию

людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

3. На путях эвакуации (основная лестница) допускается установка лестницы с различной высотой проступи в пределах марша лестницы и лестничной клетки. - п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Раздел: , Глава: 14, Статья: 53, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.
4. Отсутствуют устройства для samozакрывания дверей (доводчик) (на всех дверях, ведущих в лестничную клетку) - п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 14. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование: *исполнено в ходе проверки*
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для samozакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу); приспособлений для samozакрывания. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).
5. На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение" - п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 52, ч. 1 ст. 56, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Раздел: , Глава: 19, Статья: 89, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.
6. Противопожарный нормально-открытый клапан, расположенный в помещении кухни, установлен не в проеме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (также не обеспечен предел огнестойкости воздуховода на участке от поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции с одной из сторон указанных конструкций) - от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 6.11 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Раздел: , Глава: 14, Статья: 52, Пункт: , Подпункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 4) применение систем коллективной защиты (в том числе противоподымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного срабатывания горючих газов из аппаратуры; 8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; 9) применение первичных средств пожаротушения; 10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.
7. Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград (помещения кухни) различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. - п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 15. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

8. Эвакуационные выходы из подвала не предусмотрены непосредственно наружу (фактически выход из подвала осуществляется в холл первого этажа) - п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Раздел: , Глава: 19, Статья: 89, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.


(Указанным выходом по результатам проведения выездной проверки : 1) выход об отсутствии нарушенного обязательного требования, с соблюдением (реализацией) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) выход о выявлении нарушенного обязательного требования (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, содержащегося в разрешительных документах, с указанием результатов разрешительных документов, с соблюдением требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения выездного (дворцового) обследования)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 22.11.2023 №-
2. протокол истребования документов от 28.11.2023 №-
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (г Санкт-Петербург, г Ломоносов, пр-кт Дворцовый д. 55/8, лит. А)
4. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах организации отдыха детей и их оздоровления (Приложение № 24 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (г Санкт-Петербург, г Ломоносов, пр-кт Дворцовый д. 55/8, лит. А)

(Указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол осмотра, протокол осмотра, письменные объяснения, протокол отбора проб (образов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реализации), заверенные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносов
Управления по Петродворцовому району Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(государственный инспектор Петродворцового района и
гор. Ломоносов по пожарному надзору) Свичкарев Илья
Евгеньевич



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Свичкарев Илья Евгеньевич - старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносов Управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Петродворцового района и гор. Ломоносов по пожарному надзору), телефон: 88127128748, e-mail: svichkarev.i.e@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Свичкарев Илья Евгеньевич 28.11.2023, 13:00

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

