

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«26» октября 2023 г., 78230061000203546204

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и гор. Ломоносова
Управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости территориального органа)

«15» ноября 2023 г., 15 час. 02 мин. № 2310/017-78/90-П/ВП

(дата и время составления предписания)

г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, лит. А

(место составления предписания)

Предписание об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «26» октября 2023 г., № 2310/017-78/90-П/ВП, учетный номер проверки 78230061000203546204.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Данилов Павел Дмитриевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района г. Санкт-Петербурга (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)
2. Шевцова Олеся Сергеевна – старший инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)
3. Якунин Никита Николаевич – инспектор отделения надзорной деятельности (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)
4. Свичкарев Илья Евгеньевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносов Управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Петродворцового района и гор. Ломоносов по пожарному надзору)
5. Распопов Егор Сергеевич – инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петродворцовому району и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)
6. Зайцева Людмила Сергеевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)
7. Габец Мария Руслановна – инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и гор. Ломоносова
8. Егоров Дмитрий Васильевич – начальник отделения надзорной деятельности (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителей групп инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (его) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемым лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с наименованием вида контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовская, Дом 3 к. 11 литера А

(указывается адрес (местонахождение) места осуществления контролируемых работ безопасности или адрес (местонахождение) выявленных типов объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7819309370, адрес регистрации юридического лица: 198412, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛОМОНОСОВ, ДВОРЦОВЫЙ ПР-КТ, Д. 47, ЛИТЕРА А

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя или наименование организации, от имени которого выдана предписание, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленного структурного подразделения), ответственными за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «07» ноября 2023 года, 12 час. 00 мин.

по «07» ноября 2023 года, 14 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по типичным контролируемым типам)

8. В целях исполнения предписания контролирующему лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы установленного изготовителем) (срок службы основных технических средств пожарной автоматики объекта более 10 лет).
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Срок устранения нарушения:
01.03.2024
2. Над раздаточной зоной (линией), располагаемой между горячим цехом и залом для посетителей, на высоту от 2-х м от пола и до потолка не предусмотрена сплошная перегородка, либо экран из материалов группы горючести НГ, Г1.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 14, Статья: 59, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов: 1) устройство противопожарных преград;
Срок устранения нарушения:
01.03.2024
3. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств


обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:
01.03.2024

4. Из здания отсутствует второй нормативный эвакуационный выход с 1 этажа.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.
Срок устранения нарушения:
01.03.2024
5. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (помещения кладовой 1 этажа)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
Срок устранения нарушения:
01.03.2024

(указывается наименование нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, касающихся допущения или нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием регламентов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контролирующего (надзорного) органа, указывается предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
(государственный инспектор Петродворцового района по
пожарному надзору) Зайцева Людмила Сергеевна



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

Подпись

Зайцева Людмила Сергеевна - старший инспектор отделения надзорной деятельности (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору), телефон: 88134205657, e-mail: zaiceva.l.s.@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителями с предписанием о проведении выездной проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ответственного предписанием)

«18» часов «00» минут «18» 11 2023. 

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

