

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«07» ноября 2023 г., 78230061000203545789
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и гор. Ломоносова
Управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» ноября 2023 г., 15 час. 00 мин. № 2311/017-78/97-П/ВП

(дата и время составления предписания)

г Санкт-Петербург, г Петергоф, ул Самсоновская, д 9, лит А

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 07 » ноября 2023 г., № 2311/017-78/97-П/ВП, учетный номер проверки 78230061000203545789.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Зайцева Людмила Сергеевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)
2. Габец Мария Руслановна – инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и гор. Ломоносова
3. Егоров Дмитрий Васильевич – начальник отделения надзорной деятельности (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)
4. Данилов Павел Дмитриевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района г. Санкт-Петербурга (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)
5. Свичкарев Илья Евгеньевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносов Управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Петродворцового района и гор. Ломоносов по пожарному надзору)
6. Распопов Егор Сергеевич – инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петродворцовому району и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемым лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с использованием в виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. г Санкт-Петербург, г Ломоносов, пр-кт Дворцовый д. 47, лит. А

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) здания или объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7819309370, адрес регистрации юридического лица: 198412, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛОМОНОСОВ, ДВОРЦОВЫЙ ПР-КТ, Д. 47, ЛИТЕРА А

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «22» ноября 2023 года, 12 час. 00 мин.

по «24» ноября 2023 года, 15 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Выход из лестничной клетки в вестибюль не оборудован тамбуром с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа. - п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Раздел: , Глава: 14, Статья: 53, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Срок устранения нарушения:
01.11.2023
2. На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение" - п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 52, ч. 1 ст. 56, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Раздел: , Глава: 14, Статья: 52, Пункт: , Подпункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара (и/или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 4) применение систем коллективной защиты (в том числе противоподымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемому степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного срабатывания горючих газов из аппаратуры; 8) устройство на технологическом оборудовании систем противозрывной защиты; 9) применение первичных средств пожаротушения; 10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Срок устранения нарушения:
01.11.2023
3. Речевой оповещатель в актовом зале расположен на расстоянии менее 0,15 м от потолка - п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Раздел: , Глава: 14, Статья: 54, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Срок устранения нарушения:
01.11.2023
4. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей не предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6; п. 7.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Раздел: , Глава: 14, Статья: 56, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Система противоподымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения


Срок устранения нарушения:
01.11.2023

5. Ширина лестничной площадки менее ширины марша - п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 52, ч. 1 ст. 56, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Раздел: , Глава: 14, Статья: 56, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения
Срок устранения нарушения:
01.11.2023
6. Перед наружной дверью эвакуационного выхода из помещений столовой горизонтальная площадка шириной менее 1,5 ширины дверного полотна - п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Раздел: , Глава: 14, Статья: 53, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.
Срок устранения нарушения:
01.11.2023

(Указываются все выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР
Петродворцового района и гор. Ломоносов Управления по
Петродворцовому району Главного управления МЧС России по
г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор
Петродворцового района и гор. Ломоносов по пожарному
надзору) Свичкарев Илья Евгеньевич

(Должность, фамилия, имя, отчество руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подчиняющегося)



подпись

Свичкарев Илья Евгеньевич - старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносов Управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Петродворцового района и гор. Ломоносов по пожарному надзору), телефон: 88127128748, e-mail: svichkarev.i.e@78.mchs.gov.ru

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Свичкарев Илья Евгеньевич, 01.11.2023, 14:00

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«15» часов «00» минут «24» 11 2023 г. *[Подпись]*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(Указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

