


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«07» ноября 2023 г., 78230061000203541609
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ




**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и гор. Ломоносова
Управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» ноября 2023 г., 15 час. 00 мин. № 2311/017-78/94-П/ВВП
(дата и время составления предписания)

г Санкт-Петербург, г Петергоф, ул Самсоновская, д 9, лит А
(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «07» ноября 2023 г., № 2311/017-78/94-П/ВВП, учетный номер проверки 78230061000203541609.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Габец Мария Руслановна – инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и гор. Ломоносова
2. Зайцева Людмила Сергеевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)
3. Данилов Павел Дмитриевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района г. Санкт-Петербурга (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)
4. Егоров Дмитрий Васильевич – начальник отделения надзорной деятельности (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)
5. Свичкарев Илья Евгеньевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносов Управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Петродворцового района и гор. Ломоносов по пожарному надзору)
6. Распопов Егор Сергеевич – инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петродворцовому району и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Петродворцового района по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов), в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была произведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с наименованием о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. г Санкт-Петербург, г Ломоносов, пр-кт Дворцовый д. 55/8, лит. А

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) здания/здания иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" ИНН 7819309370, адрес регистрации юридического лица: 198412, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛОМОНОСОВ, ДВОРЦОВЫЙ ПР-КТ, Д. 47, ЛИТЕРА А

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «22» ноября 2023 года, 11 час. 00 мин.

по «28» ноября 2023 года, 15 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты) в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по количеству контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского назначения с обозначением категории и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны. - п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 г. № 1479 «О противопожарном режиме»); п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.26, ст. 27 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 12. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
Срок устранения нарушения:
01.03.2024
2. Эвакуационные пути с этажей здания, включают в себя участки, ведущие через помещения, в которых расположена лестница 2-го типа. - п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 3 ч. 14 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Раздел: , Глава: 19, Статья: 89, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.
Срок устранения нарушения:
01.03.2024
3. На путях эвакуации (основная лестница) допускается установка лестницы с различной высотой проступи в пределах марша лестницы и лестничной клетки. - п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Раздел: , Глава: 14, Статья: 53, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.
Срок устранения нарушения:
01.03.2024
4. Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей (доводчик) (на всех дверях, ведущих в лестничную клетку) - п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 14. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование: *устранено в ходе проверки*
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "ангиланика", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).
Срок устранения нарушения:
01.03.2024
5. На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение" - п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 52, ч. 1 ст. 56, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Раздел: , Глава: 19, Статья: 89, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

Срок устранения нарушения:

01.03.2024

6. Противопожарный нормально-открытый клапан, расположенный в помещении кухни, установлен не в проеме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (также не обеспечен предел огнестойкости воздуховода на участке от поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции с одной из сторон указанных конструкций) - от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 6.11 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Раздел: , Глава: 14, Статья: 52, Пункт: , Подпункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Нарушенное обязательное требование:**
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемому уровню огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного срабатывания горючих газов из аппаратуры; 8) устройство на технологическом оборудовании систем противозрывной защиты; 9) применение первичных средств пожаротушения; 10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.
- Срок устранения нарушения:**
01.03.2024
7. Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград (помещения кухни) различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. - п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт: 15. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
- Нарушенное обязательное требование:**
Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.
- Срок устранения нарушения:**
01.03.2024
8. Эвакуационные выходы из подвала не предусмотрены непосредственно наружу (фактически выход из подвала осуществляется в холл первого этажа) - п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть: 1, Раздел: , Глава: 19, Статья: 89, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Нарушенное обязательное требование:**
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.
- Срок устранения нарушения:**
01.03.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которая устанавливает нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся действительными нарушениями обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР
Петродворцового района и гор. Ломоносов Управления по
Петродворцовому району Главного управления МЧС России по
г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор
Петродворцового района и гор. Ломоносов по пожарному
надзору) Свичкарев Илья Евгеньевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности должностного лица, непосредственно подготавливающего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 457344E70182EAF8C25A78D350452E290
Владельца: Свичкарев Илья Евгеньевич
Действителен с 23.06.2023 по 15.09.2024

Подпись

Свичкарев Илья Евгеньевич - старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносов Управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Петродворцового района и гор. Ломоносов по пожарному надзору), телефон: 88127128748, e-mail: svichkarev.i.e@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности должностного лица, непосредственно подготавливающего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, связанного с предписанием)

28 часов 00 минут 28 11 2023 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

